

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304825477

发证日期: 2023 年 03 月 29 日

有效期至: 2025 年 11 月 08 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器  
NXC-500, NXC-500/N, NXC-630, NXC-630/N;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304825477

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXC-500,NXC-500/N,NXC-630,NXC-630/N

Ui:1000V;

Uimp:12kV;

Ith:630A (NXC-500,NXC-500/N) ;

Ith:700A (NXC-630,NXC-630/N) ;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-500,NXC-500/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/630A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/303A;

NXC-630,NXC-630/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/700A, AC380V/400V/700A, AC660V/690V/700A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/353A;

Us: AC/DC110V~127V,AC/DC220V~240V,AC/DC380V~415V,50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (外置)

AX-3C/11B (已获证, 原证书编号: CQC2015010305819787)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304825477

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N	X	C	-	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

(1) 企业特征代号

(2) 设计序号

(3) 交流接触器

(4) 基本规格代号, 用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示

(5) N 表示可逆型接触器; 非可逆时省略不写



中国质量认证中心