



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669829

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB8LE-63M; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V; In: 一般型:

6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; S 型: 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; $I_{\Delta n}$: 一般型: 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A; S 型: 0.05A、0.075A、0.1A、0.3A; 额定剩余动作类型: A 型, AC 型/电子式; $I_{\Delta m}$: 630A; I_{cs} : 7500A; I_{cn} : 10000A; 极数: 2P, 1P+N(1 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 02 日 有效期至: 2029 年 08 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

