

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307001168



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: NA8-4000H; 详情见附件
依据的标准: GB/T14048.2-2008
生产企业名称: 上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址: 上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-04
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001168



产品系列、型号、规格(附件):

NA8-4000H

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V

额定工作电压(Ue): AC380/400/415V, AC690V

额定电流(In): 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A

过电流脱扣器类型: 电子式

额定运行短路分断能力(Ics): AC380/400/415V: Ics=100kA; AC690V: Ics=85kA

额定极限短路分断能力(Icu): AC380/400/415V: Icu=100kA; AC690V: Icu=85kA

额定短时耐受电流(Icw): AC380/400/415V: Icw=100kA/1s; AC690V: Icw=85kA/1s

AC380/400/415V: Icw=75kA/3s; AC690V: Icw=75kA/3s

使用类别: B

极数: 3P, 4P

适用于隔离

适用频率: 50/60Hz

配用的辅助触头(4NO4NC, 6NO6NC):

Ith: 6A

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.3A, AC400V/415V/0.75A

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V 50/60Hz;

分励脱扣器:

Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V 50/60Hz;

闭合线圈:

Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V 50/60Hz;

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-04

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。