



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



221121340515

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0308-4439397

(任务编号)

产品名称: 直流熔断体

型 号: NRZ36-1

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 直流熔断体 型 号: NRZ36-1 商 标: / 样品数量: 18 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024.05.06 完成日期: 2024.06.05	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验依据标准: 依据 GB/T13539.4-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NRZ36-1; Un: DC1200V; In: 63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A; 额定分断能力: 50kA; 分断范围和使用类别: aR	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2024.05.21	
审核: 魏益松 签名:  日期: 2024.06.05	
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2024.06.05	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况及原认证情况详见附页  试品编号: #1~#12: NRZ36-1 250A #13~#18: NRZ36-1 63A	

