

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307829325

发证日期: 2024 年 02 月 02 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器  
NXBLE-63, NXBFLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63H, NXBLE-63ZB, NXBLE-63E; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307829325

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXBLE-63, NXBFLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63H, NXBLE-63ZB, NXBLE-63E

Uimp:4kV;

Ui:500V;

Ue:AC220V/230V/240V(1P+N(带 1 个保护极,N 极常通),2P),

AC380V/400V/415V(3P,3P+N(带 3 个保护极,N 极常通),4P);

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型:NXBLE-63,NXBFLE-63,NXBLE-63H,NXBLE-63ZB:B 型,C 型,D 型;

NXBLG-63:C 型;

NXBLE-63E:C,D 型;

I<sub>Δn</sub>:NXBLE-63,NXBLE-63H:0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型;

0.03A,0.05A,0.1A,0.3A/A 型;

NXBFLE-63:0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型;

NXBLG-63,NXBLE-63ZB:0.03A/AC 型;

NXBLE-63E:0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型;

0.03A,0.05A,0.1A,0.3A/A 型;

额定剩余动作类型:AC 型,A 型;

电子式;

I<sub>Δm</sub>:630A;

I<sub>cs</sub>:6kA(NXBLE-63,NXBFLE-63,NXBLG-63,NXBLE-63ZB,NXBLE-63E);7.5kA(NXBLE-63H);

I<sub>cn</sub>:6kA(NXBLE-63,NXBFLE-63,NXBLG-63,NXBLE-63ZB,NXBLE-63E);10kA(NXBLE-63H);

极数:NXBLE-63,NXBFLE-63,NXBLE-63E:2P,3P,4P,1P+N(带 1 个保护极,N 极常通),3P+N(带 3 个保护极,N 极常通);

NXBLG-63,NXBLE-63ZB:1P+N(带 1 个保护极,N 极常通),2P;

NXBLE-63H:2P;

1P+N(带 1 个保护极,N 极常通),3P+N(带 3 个保护极,N 极常通)不适用于隔离,其余极数均适用于隔离。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号: CQC2015010307829325

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:



中国质量认证中心