

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980302000076

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980302000076

产品系列、型号、规格:

NHM 5-125、NHM 5B-125、NHM 5P-125、NHM 5F-125、NHM 5H-125、NHM 5J-125、NHM 5G-125、NHM 5NE-125、NHM 5DC-125; NHM 5-250、NHM 5B-250、NHM 5F-250、NHM 5P-250、NHM 5H-250、NHM 5J-250、NHM 5G-250、NHM 5NE-250、NHM 5DC-250; NHM 5-400、NHM 5B-400、NHM 5P-400、NHM 5F-400、NHM 5H-400、NHM 5J-400、NHM 5G-400、NHM 5NE-400、NHM 5DC-400; NHM 5-630、NHM 5B-630、NHM 5P-630、NHM 5F-630、NHM 5H-630、NHM 5J-630、NHM 5G-630、NHM 5NE-630、NHM 5DC-630; NHM 5-1000、NHM 5B-1000、NHM 5P-1000、NHM 5F-1000、NHM 5H-1000、NHM 5J-1000、NHM 5G-1000、NHM 5NE-1000、NHM 5DC-1000; 详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980302000076


产品系列、型号、规格(附件):

NHM5-125, NHM5B-125, NHM5P-125, NHM5F-125, NHM5H-125, NHM5J-125, NHM5G-125, NHM5NE-125, NHM5DC-125;
NHM5-250, NHM5B-250, NHM5F-250, NHM5P-250, NHM5H-250, NHM5J-250, NHM5G-250, NHM5NE-250, NHM5DC-250;
NHM5-400, NHM5B-400, NHM5P-400, NHM5F-400, NHM5H-400, NHM5J-400, NHM5G-400, NHM5NE-400, NHM5DC-400;
NHM5-630, NHM5B-630, NHM5P-630, NHM5F-630, NHM5H-630, NHM5J-630, NHM5G-630, NHM5NE-630, NHM5DC-630;
NHM5-1000, NHM5B-1000, NHM5P-1000, NHM5F-1000, NHM5H-1000, NHM5J-1000, NHM5G-1000, NHM5NE-1000, NHM5DC-1000
额定冲击耐受电压(Uimp): NHM5-125, NHM5-250: 8kV;
NHM5-400, NHM5-630, NHM5-1000: 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
约定发热电流(Ith): NHM5-125: 125A, NHM5-250: 250A;
NHM5-400: 400A; NHM5-630: 630A; NHM5-1000: 1000A;
额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/AC690V
额定工作电流(Ie):
NHM5-125:
16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 120A, 125A;
NHM5-250:
125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A;
NHM5-400: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A;
NHM5-630:
250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A;
NHM5-1000: 630A, 700A, 750A, 800A, 900A, 1000A;
额定短时耐受电流(Icw): NHM5-125: 1500A/1s; NHM5-250: 3000A/1s;
NHM5-400: 5000A/1s; NHM5-630: 7800A/1s; NHM5-1000: 12000A/1s;
额定短时接通能力(Icm)(峰值): NHM5-125: 2115A; NHM5-250: 4260A;
NHM5-400: 7650A; NHM5-630: 13260A; NHM5-1000: 24000A;
使用类别: AC-21A, AC-21B, AC-22A, AC-22B;
适用频率: 50Hz/60Hz; 极数: 3P, 4P; 防护等级: IP30(安装面)
配用的辅助触点: 1NO+1NC (3P, 4P); 2NO+2NC (4P); Ith: 5A;
AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A;
DC-13: Ue: DC110V, DC220V/DC250V, Ie: 0.14A

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980302000076

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

