



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668789

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
CB-125；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月01日 有效期至：2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668789

证书附页：第 1 页 共 1 页

CB-125;

$U_{imp}=4kV$; $U_i=500V$;

U_e : AC 230V (1P), AC400V (2P、3P、4P) ;

DC60V(1P), DC80V/110V(1P), DC80V/125V(2P), DC220V(2P);

I_n : 63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器型式: 热磁式;

AC: $I_{cs}=7.5kA$, $I_{cu}=10kA$;

DC: $I_{cs}=15kA$, $I_{cu}=20kA$ (1P: 60V, 2P: 80V/125V);



$I_{cs}=7.5kA$, $I_{cu}=10kA$ (1P: 80V/110V, 2P: 220V);

选择性类别: A;

极数: 交流: 1P, 2P, 3P, 4P;

直流接线方式: 一极串, 两极串 (见下图) ;

产品适用于隔离; 适用频率 50/60Hz;



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司