

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307828383

发证日期: 2024 年 02 月 19 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NXBLE-125,NXBLE-125E,NXBLG-125; Ui:500V; Uimp:4kV; Ue:AC208V/220V/230V/240V(1P+N、2P),AC208V(3P、3P+N、 4P),AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P); In:63A,80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics=7.5kA,Icu=10kA; 频率:50/60Hz; I $\Delta$ n:NXBLE-125 ( AC 型 )、NXBLE-125E ( AC 型 )、NXBLG-125 ( AC 型 ):0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A; NXBLE-125 ( A 型 )、 NXBLE-125E ( A 型 ):0.03A,0.1A,0.3A; I $\Delta$ m:2.5kA;选择性类别:A 类; 漏电脱扣器的类型: 电子式; 极数:NXBLE-125、NXBLE-125E:1P+N ( 1 个保护极, N 极常通 ),2P,3P,3P+N ( 3 个保护极,N 极常通 ),4P; NXBLG-125:1P+N ( 1 个保护极, N 极常通 ),2P; 其中 1P+N、 3P+N 不适用于隔离,2P,3P,4P 适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心