

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001585

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-23
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001585




产品系列、型号、规格:

NA1-2000、NA1-2000/4、NA1P-2000、NA1P-2000/4、NA1-2000X、NA1-2000X/4、NA1H-2000、NA1H-2000/4; 详情见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-23
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001585

产品系列、型号、规格(附件):

型号: NA1-2000、NA1-2000/4、NA1P-2000、NA1P-2000/4、NA1-2000X、
NA1-2000X/4、NA1H-2000、NA1H-2000/4;型号解释详见附件;
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui):1000V;
额定工作电压(Ue): AC400V, AC500V/AC690V;
额定电流(In): 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A;
过电流脱扣器类型:电子式;
额定运行短路分断能力(Ics): Ics=80kA(AC400V), 40kA(AC500V/AC690V);
额定极限短路分断能力(Icu): Icu=80kA(AC400V), 50kA(AC500V/AC690V);
额定短时耐受电流(Icw):
NA1-2000,NA1-2000/4, NA1-2000X, NA1-2000X/4,NA1H-2000,NA1H-2000/4:
Icw=50kA/1s(AC400V), 40kA/1s(AC500V/AC690V);
NA1P-2000、NA1P-2000/4:
Icw=55kA/1s(AC400V), 40kA/1s(AC500V/AC690V);
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
配用的辅助触头:
4NO4NC, 6NO6NC;
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.75A,AC230V/1.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A,DC110V/0.55A

型号解释:



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-23
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。