



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: 20210604000132

产品名称: 防尘交流接触器

型号: NCX1-22、NCX1-25、NCX1-32、NCX1-38

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 防尘交流接触器

型 号: NCX1-22、NCX1-25、  
NCX1-32、NCX1-38

商 标: /

样品数量: 9 台

样品来源: 送样

收样日期: 2021-06-23

完成日期: 2021-07-19

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰  
工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东  
工业区车站路 1028 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NCX1-22、NCX1-25、NCX1-32、NCX1-38;  $U_{imp}$ :8kV;  $U_i$ :690V;  $I_{th}$ =50A;  
 NCX1-22:  $U_e/I_e$ : AC220V/22A、AC380V/22A、AC660V/14A;  
 NCX1-25:  $U_e/I_e$ : AC220V/25A、AC380V/25A、AC660V/18A;  
 NCX1-32:  $U_e/I_e$ : AC220V/32A、AC380V/32A、AC660V/22A;  
 NCX1-38:  $U_e/I_e$ : AC220V/38A、AC380V/38A、AC660V/22A;  
 使用类别: AC-3;  $U_s$ :AC380V、AC220V、AC127V、AC110V、AC36V、AC24V,  
 50Hz; 极数: 3P; IP50 (接线端子除外);  
 配用的辅助触头: 1NO1NC;  $U_{imp}$ :6kV;  $U_i$ :690V;  $I_{th}$ =10A;  
 AC-15:  $U_e$ :AC380V/220V,  $I_e$ :0.95A; DC-13:  $U_e$ :220V/110V,  $I_e$ :0.15A

主检: 张帆

日期: 2021-07-19

审核: 陈圣杰

日期: 2021-08-05

签发: 严华

日期: 2021-08-10


 福建省产品质量检验研究院  
2021 年 8 月 10 日

备注:

1. 变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	$I_{th}$ 值降低(产品设计,安全件等都不变)	$I_{th}$ =60A	$I_{th}$ =50A

2. 最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-20DQ0062-1(20200819000044);

3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4. 原证书编号: 2020000304000157;

5. 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统),  
N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

## 试验项目汇总表

[illegible]