



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

CQC 标志认证

## 试验报告

■初始 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2019CQC012009-416256

(任务编号)

产品名称: 接线端子

型 号: TD、JH9

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 接线端子排</p> <p>型 号: TD、JH9</p> <p>数 量: 86 台</p> <p>样品状况: 完好</p> <p>收样日期: 2019-05-16</p> <p>完成日期: 2019-06-14</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>申请人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>制造商: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产厂: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.7-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TD、JH9</p> <p>额定绝缘电压:660V;</p> <p>额定电压:AC660V;</p> <p>额定截面积:1.5mm<sup>2</sup> (TD-15、JH9-1.5), 2.5mm<sup>2</sup> (TD-20、JH9-2.5), 6mm<sup>2</sup> (TD-30、JH9-6), 10mm<sup>2</sup> (TD-60、JH9-10), 25mm<sup>2</sup> (TD-100、JH9-25), 50mm<sup>2</sup> (TD-150), 70mm<sup>2</sup> (TD-200)</p>	
<p>主检:  日期: 2019.07.03</p>	 <p>(检测机构名称盖章)</p> <p>2019年7月03日</p>
<p>审核:  日期: 2019.07.03</p>	
<p>签发:  日期: 2019.07.03</p>	
<p>备 注: 无</p>	