



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-844128
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-25

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: CJ20-25 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-08-27 完成日期: 2021-09-13	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ20-25; Uimp: 8kV; Ui: AC690V; Ith: 32A; Ue: AC-1: AC220V/380V/660V, Ie: 32A; Ue: AC-3: AC220/380V, Ie: 25A; Ue: AC660V, Ie: 14.5A; Ue: AC-4: AC220/380V, Ie: 25A; Ue: AC660V, Ie: 14.5A; Us: AC: 24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 660V 50Hz; 3P; 配用的辅助触头: Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.26A; DC-13: DC220V/0.14A; 2NO2NC	
主检:  日期: 2021-09-13	
审核:  日期: 2021-11-10	
签发:  日期: 2021-11-11	
备注: 1.变更情况: (详见附页); 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 00901-A2016CCC0304-2426304(A2016CCC0304-2426304); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4.原证书编号: CQC2002010304009782; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	

试验项目汇总表

[illegible]