



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-3072348





(任务编号)

产品名称: 电流时间转换装置

型 号: DJ1-A,DJ1-B,DJ1-E

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 电流时间转换装置 型号: DJ1-A,DJ1-B, DJ1-E 商 标: CHINT/正泰 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-01-14 完成日期: 2019-03-12	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 智能电器工业园区长江路 2 号																											
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格																												
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DJ1-A,DJ1-B,DJ1-E Ui:380V; Uimp:4kV; AC-15:Ue/Ie:AC220V/3A,AC380V/1.9A; Ith:10A; IP20																												
主检:  日期: 2019-05-15 审核:  日期: 2019-05-15 签发:  日期: 2019-05-15	 (检测机构名称, 盖章) 2019 年 05 月 15 日																											
备注:																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">变 项 目</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB 14048.5-2008</td> <td>GB/T 14048.5-2017</td> </tr> <tr> <td>增加Uimp</td> <td>/</td> <td>4kV</td> </tr> <tr> <td>电子组件板供应商变更</td> <td>浙江正泰电器股份有限公司</td> <td>浙江正泰电器股份有限公司 浙江正泰汽车科技有限公司 万奔电子科技股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>触头材料名称/小型继电器型号规格/牌号变更</td> <td>JQX-13F DC12V JQX-15F DC12V</td> <td>JQX-13F</td> </tr> <tr> <td>产品型号变更</td> <td>DJ1-A,DJ1-B, DJ1-C,DJ1-P,DJ1-E</td> <td>DJ1-A,DJ1-B,DJ1-E</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2005010305167582</td> </tr> <tr> <td>原测试报告 号</td> <td colspan="2">00901-A2012CCC0305-1414719</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变 项 目	变更前	变更后	标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017	增加Uimp	/	4kV	电子组件板供应商变更	浙江正泰电器股份有限公司	浙江正泰电器股份有限公司 浙江正泰汽车科技有限公司 万奔电子科技股份有限公司	触头材料名称/小型继电器型号规格/牌号变更	JQX-13F DC12V JQX-15F DC12V	JQX-13F	产品型号变更	DJ1-A,DJ1-B, DJ1-C,DJ1-P,DJ1-E	DJ1-A,DJ1-B,DJ1-E	原证书编号	2005010305167582		原测试报告 号	00901-A2012CCC0305-1414719		原检测单位	上海电器设备检测所	
变 项 目	变更前	变更后																										
标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017																										
增加Uimp	/	4kV																										
电子组件板供应商变更	浙江正泰电器股份有限公司	浙江正泰电器股份有限公司 浙江正泰汽车科技有限公司 万奔电子科技股份有限公司																										
触头材料名称/小型继电器型号规格/牌号变更	JQX-13F DC12V JQX-15F DC12V	JQX-13F																										
产品型号变更	DJ1-A,DJ1-B, DJ1-C,DJ1-P,DJ1-E	DJ1-A,DJ1-B,DJ1-E																										
原证书编号	2005010305167582																											
原测试报告 号	00901-A2012CCC0305-1414719																											
原检测单位	上海电器设备检测所																											

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	介电性能试验 (DJ1A Us: AC380V)	8.3.3.4	合 格
VI/2	测量电气间隙和爬电距离 (DJ1A Us: AC380V)	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 7.1.4	合 格
3	静电放电抗扰度试验 (DJ1A Us: AC380V)	8.4.2.1	合 格
4	射频电磁场辐射抗扰度试验 (DJ1A Us: AC380V)	8.4.2.2	合 格
5	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (DJ1A Us: AC380V)	8.4.2.3	合 格
6	1.25/50 μ s ~ 8/20 μ s 浪涌抗扰度试验 (DJ1A Us: AC380V)	8.4.2.4	合 格
7	电压暂降、中断抗扰度试验 (DJ1A Us: AC380V)	8.4.2.8	合 格
8	射频传导抗扰度试验(150kHz ~ 80MHz)	GB/T 14048.1 8.4.1.2	合 格
I/9	温升试验	8.3.3.3	C009-A2005CCC 0305-280903
10	接线端子的机械性能试验	8.2.4	C009-A2002CCC 0303-22611
II/11	正常条件下接通与分断能力试验	8.3.3.5.3	C009-A2005CCC 0305-280903
III/12	非正常条件下接通与分断能力试验	8.3.3.5.4	C009-A2005CCC 0305-280903
IV/13	限制短路电流性能	8.3.4	C009-A2005CCC 0305-280903
V/14	外壳防护等级	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 附录 C	C009-A2005CCC 0305-280903
15	抗非正常热和着火危险试验	8.2.1.1	C009-A2005CCC 0305-280903
16	耐湿热性能试验	GB/T 14048.1 附录 K	C009-A2002CCC 0303-22611
	以下空白		