

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107341285

发证日期: 2022 年 10 月 13 日

有效期至: 2032 年 04 月 28 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 NM5-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5B-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5P-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5F-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5H-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5J-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5G-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5NE-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5DC-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5S-125 H,Q,R ; NM5BS-125 H,Q,R ; NM5PS-125 H,Q,R ; NM5FS-125 H,Q,R ; NM5HS-125 H,Q,R ; NM5JS-125 H,Q,R ; NM5GS-125 H,Q,R ; NM5NES-125 H,Q,R ; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 04 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107341285

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM5-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM5B-125 C,E,S,F,H,Q,R;  
NM5P-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM5F-125 C,E,S,F,H,Q,R;  
NM5H-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM5J-125 C,E,S,F,H,Q,R;  
NM5G-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM5NE-125 C,E,S,F,H,Q,R;  
NM5DC-125 C,E,S,F,H,Q,R;  
NM5S-125 H,Q,R; NM5BS-125 H,Q,R; NM5PS-125 H,Q,R;  
NM5FS-125 H,Q,R; NM5HS-125 H,Q,R; NM5JS-125 H,Q,R;  
NM5GS-125 H,Q,R; NM5NES-125 H,Q,R;

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/690V;

热磁式、电磁式:

In

:

16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A;

电子式: In: 32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式;

额定短路分断能力:

C 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=15kA, Icu=25kA

E 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=20kA, Icu=20kA

S 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=20kA/4kA, Icu=36kA/8kA

F 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=36kA/4kA, Icu=36kA/8kA

H 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=36kA/5kA, Icu=50kA/10kA

Q 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=50kA/5kA, Icu=50kA/10kA

R 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=50kA/5kA, Icu=70kA/10kA;

适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107341285

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

脱扣级别:热磁式:10A、10、20; 电子式: 5、10A、10、20、30;

极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P;

具有隔离功能, 其中 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭) 不适用于隔离;

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC (3P,3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P); 2NO+2NC (4P)

Ui:500V;Ith:5A;

AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V 、AC380V/AC400V/AC415V、  
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;

电动操作机构 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、  
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器 AC110V 、 AC220V/AC230V/AC240V 、  
AC380V/AC400V/AC415V、  
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107341285

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

N M 5 □ □ - □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) ——企业特征代号

(2) ——塑料外壳式断路器

(3) ——设计代号

(4) ——行业特征代号 (常规无此代号 B、P、H、F、J、G、NE、DC)

(5) ——S 电子式 (热磁式及电磁式无此代号)

(6) ——壳架等级电流

(7) ——短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号: 普通型 (代号 C), 经济型 (代号 E), 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F), 较高型 (代号 H), 高分断型 (代号 Q), 限流型 (代号 R);



中国质量认证中心