

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307003621

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	塑料外壳式断路器(量测开关)
产品系列、型号、规格:	NM 3N-630、NM 3N-400;详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-30
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2022980307003621

产品系列、型号、规格(附件):

NM3N-630, NM3N-400;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V/AC400V/AC415V;
Inm: 630A;
In:
NM3N-630:
225A, 250A, 280A, 300A, 315A, 350A, 380A, 400A, 450A, 480A, 500A, 550A, 600A, 630A;
NM3N-400: 225A, 250A, 280A, 300A, 315A, 350A, 380A, 400A;
Ics: 36kA (C型), 50kA (S型), 50kA (Q型);
Icu: 36kA (C型), 50kA (S型), 70kA (Q型);
Icw: 8kA/1s (电子式, 400A以上); 5kA/1s (电子式, 400A及以下);
过电流脱扣器类型: 热磁式、电子式;
选择性类别: A类(热磁式)、B类(电子式); 极数: 3P; 产品适用于隔离;
符合附录N的电子附件:
欠压脱扣器: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;
电动机操作机构: Us: DC110V, DC220V/DC250V,
AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;
配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A;
AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A;
DC-13: Ue: DC110V/DC220V/DC250V, Ie: 0.14A;


型号的释义:



注1: 短路分断能力级别代号: C(普通型), S(标准型), Q(高级型);

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-30
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。