



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651309

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器

NJR2-55D, NJR2-75D, TR120-55D, TR120-75D; 额定绝缘电压(Ui): AC660V; 约定发热电流(Ith):
NJR2-55D, TR120-55D: 103A; NJR2-75D, TR120-75D: 140A; 额定工作电压(Ue): AC380V; 额定
工作电流(Ie): NJR2-55D, TR120-55D: 103A, NJR2-75D, TR120-75D: 140A; 控制电动机的功率
(Pe): 55kW (NJR2-55D/TR120-55D), 75kW (NJR2-75D/TR120-75D); 使用类别: AC-53b; 极数: 3P;
外壳防护等级(IP): IP20

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月02日 有效期至: 2029年07月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

