



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664569

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

NM3SD-400□、NM3SD-630□；参数及型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302664569

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM3SD-400□、NM3SD-630□;

Ue: AC380V/400V/415V;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

Ie: NM3SD-400□: 250A、315A、400A; NM3SD-630□: 400A、500A、630A ;

Ith: 400A(NM3SD-400□), 630A (NM3SD-630□);

Icw: 5 kA(NM3SD-400□), 8kA(NM3SD-630□);

Icm(峰值): 8 kA(NM3SD-400□), 12kA(NM3SD-630□);

使用类别: AC-22A, AC-23A; 防护等级: IP20 (接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头 (1NO1NC): Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC380V/400V/415V, Ie: 0.26A;

DC-13: Ue: DC110V/220V/250V, Ie: 0.14A;

型号的解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302664569

证书附页: 第 2 页 共 2 页

N M 3 SD - ☐ ☐

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 企业代号

② 塑料外壳式断路器

③ 设计序号

④ 派生代号, 表示隔离开关

⑤ 电流段 (A): 400、630

⑥ 功能代号: 缺省: 无显示, 无短路保护

D: 带显示, 无短路保护

P: 无显示, 有短路保护(415V Ics=50kA)

DP: 带显示, 有短路保护(415V Ics=50kA)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司