



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640477

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2-80**, CJX2-95**, NC1-80**, NC1NE-80**, NC1-95**, NC1NE-95**,
CJX2-80**N, CJX2-95**N, NC1-80**N, NC1-95**N, NC1NE-80**N, NC1NE-95**N
(**=触头种类和数量, 用数字11, 04, 08表示); 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月10日 有效期至: 2029年06月10日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年06月11日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640477

证书附页：第 1 页 共 1 页

CJX2-80**, CJX2-95**, NC1-80**, NC1NE-80**, NC1-95**, NC1NE-95**, CJX2-80**N, CJX2-95**N, NC1-80**N, NC1-95**N, NC1NE-80**N, NC1NE-95**N (**=触头种类和数量, 用数字 11, 04, 08 表示)

Ui: 690V;

Uimp: 8kV;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

CJX2-80**, NC1-80**, NC1NE-80**, CJX2-80**N, NC1-80**N, NC1NE-80**N:

Ith: 95A/110A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/95A/110A, AC380V/400V/95A/110A, AC660V/690V/95A/110A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/49A;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/37A, AC380V/400V/37A, AC660V/690V/17.3A;

CJX2-95**, NC1-95**, NC1NE-95**N, CJX2-95**N, NC1-95**N, NC1NE-95**N:

Ith: 95A/110A/125A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/95A/110A/125A, AC380V/400V/95A/110A/125A,

AC660V/690V/95A/110A/125A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/95A, AC380V/400V/95A, AC660V/690V/49A;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/95A, AC380V/400V/95A, AC660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/44A, AC380V/400V/44A, AC660V/690V/21.3A;

Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC600V, AC660V (50Hz, 60Hz, 50/60Hz);

DC24V, DC36V, DC48V, DC54V, DC60V, DC110V, DC127V, DC220V;

AC208-240V (50/60Hz), 440-480V (60Hz), 575-600V (60Hz);

极数: 3P, 4P;

外壳防护等级: IP10;

配用的辅助触头 (本体):

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/415V/0.95A/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/230V/240V/250V/0.15A/0.3A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司