

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307001679

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：NXBLE-125、NXBLG-125 参数详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-02-13
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001679

产品系列、型号、规格(附件):

XBLE-125, XBLC-125
[U]: 300V, [Uimp]: 4kV;
[C]: AC 220V/230V/240V (3P+N, 2P), AC380V/400V/415V (3P, 3P+N, 4P);
[In]: 63A, 80A, 100A, 125A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Icu=7.5kA, Icu=50kA; 短路: 50/60Hz;
[ΔIn]: XBLE-125 (A型): 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A;
XBLE-125 (A型): 0.03A, 0.1A, 0.3A; [ΔIn]: 2.5kA;
选择性类型: A类; 两脱扣器的类型: 电子式;
极数: XBLE-125: 1P+N (1个保护极, N极直通), 2P, 3P, 3P+N (3个保护极, N极直通), 4P;
XBLC-125: 1P+N (1个保护极, N极直通), 2P;
其中 1P+N, 3P+N 不适用于隔离, 2P, 3P, 4P 适用于隔离。


符号的解释:



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-02-13
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。