

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305034207

发证日期: 2021 年 06 月 03 日

有效期至: 2024 年 11 月 13 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机床电气制造有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 万能转换开关
LW32 Ui:550V; Uimp:6kV; Ith:20A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.6A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A; AC-3: Ue/Ie:AC380V/11A; 外壳防护等级: IP20(不带防护外壳),IP54(带防护外壳);

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人 签发

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2003010305034207

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305034207

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

表 1 LW32 系列万能转换开关定位特征代号

操作型式	特征 代号	操 动 器 位 置			
自复型	A	0↔30		0↔45	
	B	30→0↔30		45→0↔45	
定位型	C	0 90	0 30	0 45	0 60
	D	90 0 90	30 0 30	45 0 45	60 0 60
	E	90 30 30 90		135 45 45 135	
	F	120 60 0 60 120		90 45 0 45 90	
	G	90 30 30 90 150		135 45 45 135 225	
	H	30 0 30 60		45 0 45 90	
	I	60 30 0 30 60			
	J	60 30 0 30 60 90			
	K	90 60 30 0 30 60 90			
	L	90 60 30 0 30 60 90 120			
	M	120 90 60 30 0 30 60 90 120			
	N	30	30	45	45
	YH	0 90 180 270	135 90 45 0 45 90 135		60
	LH	0 90 180 270			
定位自复型	Z	120→90 0 90↔120		120→90 0↔30	

注: 操动器位置单位为度。



中国质量认证中心

