

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000474

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	隔离开关
产品系列、型号、规格:	NM8NSD-400;详见附件
依据的标准:	GB/T14048.3-2017
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980302000474


产品系列、型号、规格(附件):

NM8NSD-400  
U<sub>imp</sub>: 12kV;  
U<sub>i</sub>: 1000V;  
I<sub>th</sub>: 250A, 400A;  
U<sub>e</sub>: AC690V (3P, 4P), DC750V (3P 外形), DC1000V (4P 外形);  
I<sub>e</sub>: 250A, 400A;  
I<sub>cw</sub>: 5kA/1s, 5kA/3s;  
I<sub>cm</sub>(峰值): 8kA;  
I<sub>cm</sub>: 5kA;  
使用类别: AC22A, AC-23A, DC-22A, DC-23A, DC-PV2;  
极数: 3P, 4P;  
防护等级: IP20;  
适用频率: 50/60Hz;  
配用的辅助触头: AX21-M8, AL21-M8  
1N01NC  
I<sub>th</sub>: 5A;  
AC-15: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;  
DC-13: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;  
直流产品接线方式:

DC750V




注: 1.上、下接线皆可, 按此以下接线为例。




注: 1.上、下接线皆可, 按此以下接线为例;  
2.确保安装方式不会发生二次短路故障。

DC1000V



注: 1.上、下接线皆可, 按此以下接线为例。



注: 1.上、下接线皆可, 按此以下接线为例;  
2.确保安装方式不会发生二次短路故障。

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000474



产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

NM8 N SD - 400

NM8: 根据NM8塑料外壳式断路器派生

N: 新系列

SD: 隔离开关代号

400: 壳架电流

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2020-08-27

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。