



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0354

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2024CQC107502-1173420

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM3FC-250、NM3RC-250

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



<p>样品名称：塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格：NM3FC-250、NM3RC-250</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：5 台</p> <p>样品来源：送样</p> <p>收样日期：2024-03-06</p> <p>完成日期：2024-03-15</p>		<p>申请人：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>申请人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者（制造商）：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者（制造商）地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生 产 企 业：温州正泰电器科技有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号</p>	
<p>试验结论：依据 GB/T14048.2—2020 检验合格</p>			
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：</p> <p>NM3FC-250、NM3RC-250</p> <p>Uimp:8kV;Ui:1000V</p> <p>Ue: AC380V/AC400V/AC415V;</p> <p>In:50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A（0.4In~1.0In 连续可调）</p> <p>过电流脱扣器类型：电子式;</p> <p>额定短路分断能力：</p> <p>C 型：（AC380V/AC400V/AC415V）Ics=36kA，Icu=36kA;</p> <p>S 型：（AC380V/AC400V/AC415V）Ics=36kA，Icu=50kA;</p> <p>适用频率：50Hz; 选择性类别：A 类;</p> <p>极数：NM3FC-250：3P+N（3 个保护极，N 极不可开闭，产品不适用于隔离）；</p> <p>NM3RC-250：3P（产品适用于隔离）；</p> <p>额定短时耐受电流：Icw=3kA/1s</p> <p>配用的辅助触头：</p> <p>Ui:500V;Ith:5A;1NO+1NC, 2NO+2NC;</p> <p>AC-15：Ue/Ie：AC110V/5A、AC240V/4A、AC415V/2A;</p> <p>DC-13：Ue/Ie：DC110V/0.25A、DC220V/0.25A;</p>			
<p>主检：  日期：2024-03-20</p>		<div><p>浙江省检验检测科学技术研究院</p><p>2024 年 03 月 20 日</p></div>	
<p>签发：  日期：2024-03-20</p>			
<p>签发：  日期：2024-03-20</p>			
<p>备 注</p>	<p>见附页</p>		

### 试验项目汇总表

[illegible]