



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-840821
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: NR8-38

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 热过载继电器 型 号: NR8-38 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-09-13 完成日期: 2021-09-18	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NR8-38 Uimp:6kV;Ui:690V; Ue:AC690V; Ie:0.10A-0.14A,0.14A-0.2A,0.18A-0.25A,0.22A-0.32A,0.28A-0.4A,0.35A-0.5A,0.45A-0.63A,0.55A-0.8A,0.7A-1A,0.9A-1.25A,1.1A-1.6A,1.4A-2A,1.8A-2.5A,2.2A-3.2A,2.8A-4A,3.5A-5A,4.5A-6.3A,5.5A-8A,7.5A-10A,9A-13A,12A-16A,14A-20A,18A-24A,23A-32A,30A-38A; 脱扣级别:10A; 极数:3P;IP20(正前侧); 配用的辅助触头(1NO+1NC):Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:380V/400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.2A.	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2021-10-26	 (检测机构名称、盖章) 2021年10月26日
审核: 任 翔 签名:  日期: 2021-10-26	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-10-26	
备 注: 1.变更情况: 见附页; 2.原认可报告编号: 00901-A2019CCC0309-3266037; 3.出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2010010309388614; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

