



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626776

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

NB5-63N、NB5P-63N、NB5H-63N、NB5J-63N、NB5G-63N、
NB5NE-63N ; Uimp: 4kV, Ui: 500V; Ue: AC230/400V 或 AC240V/415V (1P); AC230V 或
AC240V (1P+N); AC400V 或
AC415V (2P, 3P, 3P+N, 4P); In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类
型: B, C, D 型特性; Ics= Icn= Icn1: 6kA; 极数: 1P, 1P+N (1 个保护极, N 极可开闭), 2P, 3P, 3P+N (3 个
保护极, N 极可开闭), 4P.

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 08 日 有效期至: 2029 年 05 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

