

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000432

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 刀形隔离器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.3-2017  
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-25  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000432

产品系列、型号、规格:

HF40-200/4、HF40-160/4、HF40-125/4、HF40-100/4、HF40-80/4、HF40-63/4、HF40-200/3、HF40-160/3、HF40-125/3: Uimp: 6kV;Ui: 500V;Ith: 200A;Ue: AC380V;Ie: 200A、160A、125A、100A、80A、63A;Icw: 4kA/1s;使用类别: AC-20A;极数: 3P、4P;配用的辅助触头:型号: YBLX-19;常开常闭的情况和数量: 1NO1NC;Ith:5A;使用类别: AC-15,DC-13;Ue/ Ie: AC-15;Ue/Ie:AC220V/0.79A;DC-13;Ue/Ie:DC220V/0.1A

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-25  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。