



160008220361



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4463

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-815206  
(任务编号)

产品名称：小型断路器

型号： NBP-63HS

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司  
(国家电控配电设备质量监督检验中心)



## 安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-815206

(任务编号)

样品名称: 小型断路器

型号规格: NBP-63HS

商标: CHINT

样品数量: 14 台

样品生产序号: /

收样日期: 2021 年 06 月 04 日

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区  
正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区  
正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园  
区正泰路 1 号试验依据标准: GB/T 10963.1-2020 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护  
断路器 第 1 部分:用于交流的断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NBP-63HS

Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

瞬时脱扣器类型: C 型;

Ue: AC220V/230V/240V (1P+N), AC380V/400V/415V (3P+N);

Icn= 10000A、 Ics=7500A;

极数: 1P+N (N 极可开闭)、3P+N (N 极可开闭)

主检: 刘芳义 签名:

日期:  
2021-07-09

审核: 王静 签名:

日期:  
2021-07-20

签发: 张春香 签名:

日期:  
2021-07-20天津天传电控设备检测有限公司  
(检测机构名称, 盖章)

2021年07月20日

检验检测专用章

备注

变更详细内容见附表 1