



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1122457  
(任务编号)

产品名称: 按钮

型 号: NPH1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 按钮 型 号: NPH1 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-10-31 完成日期: 2023-11-04	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NPH1; Uimp:6kV;Ui:690V; Ith:10A; AC-15: Ue/ Ie: AC415V/1.9A,AC240V/3A, AC120V/6A; DC-13: Ue/ Ie: DC250V/0.27A,DC125V/0.55A; 外壳防护等级: IP65; 安装孔径:Φ22mm.	
主检: 方 刚 签字: 方刚 日期: 2023-11-20	 (检测机构名称、盖章) 2023 年 11 月 20 日
审核: 陆维导 签字: 陆维导 日期: 2023-11-20	
签发: 韩美丽 签字: 韩美丽 日期: 2023-11-20	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B2310-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: CQC2005010305150296; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

## 检验项目汇总表

[illegible]