



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635712

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC7-80**, NC7-95**, NC7-80**G, NC7-95**G, NC7-80**N, NC7-95**N (**=触头种类和数量, 用数字11表示; G表示改进型); 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月30日 有效期至: 2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304635712

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC7-80**,NC7-95**, NC7-80**G,NC7-95**G,NC7-80**N, NC7-95**N (**=触头种类和数量, 用数字 11 表示; G 表示改进型) Ui:690VUimp:8kVIth:125A;Ue/Ie:AC220V/230V, 380V/400V, 660V/690V;NC7-80**,NC7-80**G,NC7-80**N:AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/125A, 380V/400V/125A, 660V/690V/125A;AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/49A;AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/37A, 380V/400V/37A, 660V/690V/17.3A;NC7-95**,NC7-95**G,NC7-95**N:AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/125A, 380V/400V/125A, 660V/690V/125A;AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/95A,380V/400V/95A, 660V/690V/49A;AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/44A,380V/400V/44A, 660V/690V/21.3A;Us: AC 127V、AC200V、AC208V、AC220V、AC230V、AC240V、AC277V、AC380V、AC400V、AC415V、AC440V、AC460V、AC480V、AC500V、AC525V、AC600V、AC660V, 50Hz、60Hz、50/60Hz;外壳防护等级: IP10;极数:3P;配用的辅助触头:1NO1NC(本体), 1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC, 3NO1NC (AX-3)Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司