



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307714125

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰物联技术有限公司  
浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区

**生产者名称及地址**

浙江正泰物联技术有限公司  
浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

具有远程控制功能的小型断路器

NB2-80ZTB;Ui:690V;Uimp:6kV(3P+N),4kV(1P+N);Ue:AC230V(1P+N),  
AC400V(3P+N);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A; 瞬时脱扣类型:C  
型;Ics=Icn:6kA;极数:1P+N(1个保护极,N极可开闭),3P+N(3个保护极,N极可开闭);控制方式:远程  
全自动控制方式;控制信号:通讯接口(RS485控制)

**产品标准和技术要求**

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年10月28日 有效期至:2029年10月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

