



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0302-3097231

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NXHM-63

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关 型 号: NXHM-63 商 标: CHINT/正泰 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-04-08 完成日期: 2019-04-22</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>型号: NXHM-63 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV; 额定绝缘电压(Ui): 800V; 约定发热电流(Ith): 63A; 额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V; 额定工作电流(Ie): 10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A; 额定短时耐受电流(Icw): 800A/1s; 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 1128A; 使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B,AC-23A,AC-23B; 极数: 3P, 4P; 频率:50Hz/60Hz; IP20; 配用的辅助触头: AX-M1 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.26A; DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.14A;</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2019.4.24</p> <p>审核: 程彦敏 日期: 2019.4.24</p> <p>签发: 魏秋媛 日期: 2019.4.24</p>	 <p>(检测机构名称、盖章) 2019年4月24日</p>
<p>备注: 变更情况见第 2 页附页</p>	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
II/1	操作性能	8.3.4.1	试验项目 1-13 详见报告 00901-A2017CCC0 302-2701471A
2	验证介电性能	8.3.4.2	
3	泄漏电流	8.3.4.3	
4	验证温升	8.3.4.4	
III/5	短时耐受电流	8.3.5.1	
6	短路接通能力	8.3.5.2	
7	验证介电性能	8.3.5.3	
8	泄漏电流	8.3.5.4	
9	验证温升	8.3.5.5	
10	耐湿热性能	GB/T 14048.1 附录 K	
11	接线端子的机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	
12	抗非正常热和火试验(基座)	GB/T 14048.1 8.2.1.1	
13	抗非正常热和火试验(手柄)	GB/T 14048.1 8.2.1.1	
I/14	温升(NXHM-63/4 AC380V/AC400V/AC415V 125A AC-23B)	8.3.3.1	合 格
15	介电性能	8.3.3.2	
16	接通和分断能力	8.3.3.3	
17	验证介电性能	8.3.3.4	
18	泄漏电流	8.3.3.5	
19	验证温升	8.3.3.6	
20	操动器机构的强度	8.3.3.7	
21	接线端子的机械性能(NXHM-63/4 AC380V/AC400V/AC415V 125A AC-23B)	GB/T 14048.1 8.2.4	合 格
22	电气间隙	GB/T 14048.1 7.1.4	合 格
	以下空白		