



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2021CQC107502-829761
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: DZ47-60

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: DZ47-60 商 标: / 样品数量: 41 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-07-13 完成日期: 2021-07-19	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47-60 Uimp:4kV;Ui:500V; Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P,3P,4P); In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,10A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,60A,63A; 瞬时脱扣类型:C 型,D 型; Ics=Icn=Icn1:6kA(C1~C40); 4kA(C50~C63 及 D 型); 极数:1P(1 个保护极),2P(2 个保护极),3P(3 个保护极),4P(4 个保护极).	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2021-08-16	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 8 月 26 日
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2021-08-26	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-08-26	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-16C0073-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2002010307005876; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

附页:

变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.产品标准变更	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020
2.总装配图、电磁脱扣器部件图纠正	总装配图: 2ZTD.250.001.1~60、 2ZTD.253.032.1~60、 2ZTD.256.116.1~60、 2ZTD.259.001.1~60 电磁脱扣器部件图: 5ZTD.615.001.1~20	总装配图: 2ZTD.250.001、2ZTD.253.032、 2ZTD.256.116、2ZTD.259.001 电磁脱扣器部件图: 5ZTD.615.001
3.栅格距离变更	35mm	50mm
4.特种合金静触头 制造商(生产厂)变更	哈尔滨东大高新材料股份有限公司 浙江帕特尼触头有限公司 仙居县南大合金科技有限公司	哈尔滨东大高新材料股份有限公司 浙江帕特尼触头有限公司 温州康晟合金材料股份有限公司
5.银石墨静触头 制造商(生产厂)变更	福达合金材料股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司	福达合金材料股份有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司
6.电磁脱扣器 制造商(生产厂)变更	乐清市长精电器配件厂 温州裕康电气科技有限公司 乐清市兰特仪表有限公司 乐清市昇达电气科技有限公司 乐清市基业电器厂 乐清市良工电器厂	乐清市长精电器配件厂 温州尊泰电器有限公司 乐清市兰特仪表有限公司 乐清市昇达电气科技有限公司 乐清市基业电器有限公司 温州欧邦豪石电子科技有限公司
7.灭弧装置 制造商(生产厂)变更	乐清市勤立电器有限公司 乐清市八达五金协作件厂 乐清市方泰电器有限公司 乐清市华申金属材料有限公司 乐清市乐兴电器有限公司	乐清市勤立电器有限公司 乐清市八达五金协作件厂 乐清市方泰电器有限公司 乐清市华申金属材料有限公司 浙江亿金电器有限公司
8.双金属元件 制造商(生产厂)变更	温州市长江精密电器元件有限公司 浙江正泰电器股份有限公司 浙江天盛双金科技有限公司 上海松森特殊金属有限公司	浙江正泰电器股份有限公司 浙江天盛双金科技有限公司 上海松森特殊金属有限公司