



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2023CQC012026-1079486
(任务编号)

产品名称： 万能式断路器

型 号： NXA20H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



CQC 标志认证试验报告

申请编号：V2023CQC012026-1079486 (任务编号) 样品名称：万能式断路器 型号规格：NXA20H 商标：CHINT/正泰 样品数量：1 样品生产序号：/ 收样日期：2023-08-09 完成日期：2023-08-10 样品来源：工厂送样	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产企业：温州正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号
---	--

试验依据标准：
CQC1616-2018《低压成套设备主开关降容系数测量验证技术规范 第 1 部分：
万能式断路器》

试验结论：试验项目 01~05（见检验项目汇总表），提供测试数据及降容曲线。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
壳架电流：2000A；额定电流：2000A
安装方式：抽屉式安装；接线方式：水平接线方式；进出线方式：下进上出
极数：3P、4P
连接导线：铜排，(100mm×5mm)×3；
对应 CQC 证书编号：CQC2016010307855858
降容系数及曲线见附件

主检：程阳 日期：2023.08.10	
审核：康宇 日期：2023.08.10	
签发：倪志福 日期：2023.08.10	

备注：		
变更项目	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页
原证书编号	CQC17012182229	
原测试报告编号	00901-V2017CQC020024-321400	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

本试验报告中样品描述及说明的内容引用编号为“00901-V2022CQC107502-979133”的报告，引用报告的产品标准为 GB/T 14048.2-2020。

