

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010302587637

发证日期: 2020年05月15日

有效期至: 2031年06月30日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰机床电气制造有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号 组合开关
HZ5-20; U_i : 550V; U_{imp} : 4kV; I_{th} : 20A; U_e : AC380V, DC220V; I_e : 20A(AC-22A), 0.27A(DC-21A), 9A(AC-4); I_{cw} : 400A/1s; I_{cm} (峰值): 560A; 使用类别: AC-22A、DC-21A、AC-4; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2012010302587637

第 1 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:

HZ 5 - 20 / 4 □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 组合开关
- (2) 设计序号
- (3) 约定发热电流 (A)
- (4) 额定控制功率 (kW)
- (5) 接线图编号 (见表 1)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2012010302587637

第 2 页 共 2 页

纸 号：

表 1 接线图编号

定位接线编号 触点编号	L01		L02		L03		M04			M05			M06			M07			M08			M08E		
	0	1	0	1	0	1	1	0	2	1	0	2	1	0	2	0	Y	△	0	1	2	1	0	2
- - - 1 — 2		X		X		X	X					X			X		X	X		X		X		
- - - 3 — 4		X		X		X	X			X			X					X			X			X
- - - 5 — 6				X		X			X			X			X			X			X	X		
- - - 7 — 8						X			X	X			X				X	X		X				X
- - - 9 — 10												X			X		X	X		X		X		
- - - 11 — 12										X			X				X				X			X
- - - 13 — 14																		X			X	X		
- - - 15 — 16																	X				X			X

“X”表示接通

c

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心