

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010302005793

发证日期: 2020年05月18日

有效期至: 2031年10月19日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	熔断器式隔离开关 NHR17-800/30、NHR17-800/31、HR6-800/30、HR6-800/31 ;Uimp :12kV ;Ui :1000V ; Ith : 800A、630A ; Ue : AC400V ; Ie : 800A、630A ; 额定限制短路电流 Iq : 100kA ; 使用类别 : AC-22B ; 极数 : 3P ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC ; Ith : 5A ; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A ; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录


证书编号: CQC2017010302005793

第 1 页 共 1 页


纸 号:

型号解释:

N HR 17 -800/3 □



HR 6 -800/3 □



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心