



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640296

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
NCK5-□/□□; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640296

证书附页：第 1 页 共 2 页

NCK5-□/□□; U_i : 630V; U_{imp} : 6kV; I_{th} : 35A, 40A, 50A;
 U_e/I_e : AC230(220)V/25A(NCK5-20/1N、NCK5-25/1N)、
AC230(220)V/32A(NCK5-30/1N、NCK5-32/1N)、
AC230(220)V/40A(NCK5-40/1N)AC230(220)V/AC400(380)V/25A(NCK5-20/2N、
NCK5-25/2N)、AC230(220)V/AC400(380)V/32A(NCK5-30/2N、NCK5-32/2N)、
AC230(220)V/AC400(380)V/40A(NCK5-40/2N)、
AC230(220)V/AC400(380)V/600V/25A(NCK5-20/3S、NCK5-25/3S、NCK5-20/3L、
NCK5-25/3L、NCK5-20/4S、NCK5-25/4S、NCK5-20/4L、NCK5-25/4L)、
AC230(220)V/AC400(380)V/600V/32A(NCK5-30/3S、NCK5-32/3S、NCK5-30/3L、
NCK5-32/3L、NCK5-30/4S、NCK5-32/4S、NCK5-30/4L、NCK5-32/4L)、
AC230(220)V/AC400(380)V/600V/40A
(NCK5-40/3S、NCK5-40/3L、NCK5-40/4S、NCK5-40/4L); 使用类别: AC-8a;
极数: 1P+N, 2P, 3P, 4P; 50/60Hz; $U_s(50/60Hz)$: 24V、110V、120V、208 V~240V、
277V、440V、480V(NCK5-20/1N-40/1N); 24V、110V、120V、208V~240V、277V、
440V、480V、600V(NCK5-20/2N-40/2N、NCK5-20/3-40/3、NCK5-20/4-40/4)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640296

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

N C K 5- □/ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)企业特征代号

(2)交流接触器

(3)空调用

(4)设计序号

(5)系列号: 20、25代表额定工作电流25A产品, 30、32代表额定工作电流25A产品,
40代表额定工作电流40A产品

(6)极数, 1N: 表示1P+N, 2N表示2P, 3表示3P, 4表示4P

(7)主电路接线端子代号: L表示接线座, S表示: 螺钉

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司