

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305906560

发证日期: 2022 年 12 月 29 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰机电电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 刀开关  
HD11-200 ; Uimp:12kV ; Ui:1000V ; Ith:200A ; Ue:AC415V ; Ie:200A ; Icw:4kA/1s ; 使用类别:AC-20B ; 3P、4P ; 型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2016010305906560

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

HD 11 - 200 / □ 8 B □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 类组代号：HD：表示单投刀开关
- (2) 设计代号：11：中央手柄式；
- (3) 额定电流工作电流 (A)：200
- (4) 极数：3：3P；4：4P
- (5) 8：板前接线
- (6) B：表示保护型
- (7) I：表示外观改进型；II：表示体积紧凑型；
- (8) E：无符号表示其他行业；E：新能源行业（仅限于BII）



中国质量认证中心