



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640435

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC5-4011, NC5-4011N, NC5-5011, NC5-5011N, NC5-6511, NC5-6511N
NC5P-4011, NC5P-4011N, NC5P-5011, NC5P-5011N, NC5P-6511, NC5P-6511N
NC5G-4011, NC5G-4011N, NC5G-5011, NC5G-5011N, NC5G-6511, NC5G-6511N
NC5J-4011, NC5J-4011N, NC5J-5011, NC5J-5011N, NC5J-6511, NC5J-6511N
NC5NE-4011, NC5NE-4011N, NC5NE-5011, NC5NE-5011N, NC5NE-6511, NC5NE-6511N; 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月11日 有效期至：2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640435

证书附页：第 1 页 共 2 页

NC5-4011,NC5-4011N,NC5-5011,NC5-5011N,NC5-6511,NC5-6511N
NC5P-4011,NC5P-4011N,NC5P-5011,NC5P-5011N,NC5P-6511,NC5P-6511N
NC5G-4011,NC5G-4011N,NC5G-5011,NC5G-5011N,NC5G-6511,NC5G-6511N
NC5J-4011,NC5J-4011N,NC5J-5011,NC5J-5011N,NC5J-6511,NC5J-6511N
NC5NE-4011,NC5NE-4011N,NC5NE-5011,NC5NE-5011N,NC5NE-6511,NC5NE-6511N

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ith:

NC5-4011,NC5-4011N,NC5P-4011,NC5P-4011N,NC5G-4011,NC5G-4011N,NC5J-4011,

NC5J-4011N,NC5NE-4011,NC5NE-4011N: 60A;

NC5-5011,NC5-5011N,NC5P-5011,NC5P-5011N,NC5G-5011,NC5G-5011N,NC5J-5011,

NC5J-5011N,NC5NE-5011,NC5NE-5011N: 80A;

NC5-6511,NC5-6511N,NC5P-6511,NC5P-6511N,NC5G-6511,NC5G-6511N,NC5J-6511,

NC5J-6511N,NC5NE-6511,NC5NE-6511N: 80A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NC5-4011,NC5-4011N,NC5P-4011,NC5P-4011N,NC5G-4011,NC5G-4011N,NC5J-4011,

NC5J-4011N,NC5NE-4011,NC5NE-4011N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/60A; AC380V/400V/60A; AC660V/690V /60A ;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/40A; AC380V/400V/40A; AC660V/690V /34A ;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/40A; AC380V/400V/40A; AC660V/690V /34A ;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/18.5A; AC380V/400V/18.5A; AC660V/690V /9A ;

NC5-5011,NC5-5011N,NC5P-5011,NC5P-5011N,NC5G-5011,NC5G-5011N,NC5J-5011,

NC5J-5011N,NC5NE-5011,NC5NE-5011N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/80A; AC380V/400V/80A; AC660V/690V /80A ;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/50A; AC380V/400V/50A; AC660V/690V /39A ;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/50A; AC380V/400V/50A; AC660V/690V /39A ;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/24A; AC380V/400V/24A; AC660V/690V /12A ;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640435

证书附页：第 2 页 共 2 页

NC5-6511,NC5-6511N,NC5P-6511,NC5P-6511N,NC5G-6511,NC5G-6511N,NC5J-6511,

NC5J-6511N,NC5NE-6511,NC5NE-6511N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/80A; AC380V/400V/80A; AC660V/690V /80A ;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/65A; AC380V/400V/65A; AC660V/690V /42A ;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/65A; AC380V/400V/65A; AC660V/690V /42A ;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/28A; AC380V/400V/28A; AC660V/690V /14A ;

Us:

AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V,AC230V,

AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,AC525V,AC600V,

AC660V, 50Hz,60Hz,50/60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP10;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A; AC380V/400V/1.5A;

DC-13: DC220V/0.3A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司