



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-3070773

产品名称: 辅助触头组

型 号: AX-911

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0305-3070773

样品名称: 辅助触头组

型号: AX-911

商 标: CHINT

样品数量: 1 台

样品来源: 生产企业送样

收样日期: 2019 年 03 月 08 日

完成日期: 2019 年 03 月 15 日

委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号

生 产 者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号

生 产 企 业: 浙江正泰电器股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器
工业园区长江路 2 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

AX-911;

Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ith: 5A;

AC-14: Ue/ Ie: AC120V/0.6A, AC240V/0.3A;

AC-15: Ue/ Ie: AC120V/3A, AC240V/1.5A, AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/ Ie: DC125V/0.55A, DC250V/0.27A;

防护等级: IP20;

主检: 金宏飞 签名: 金宏飞 日期: 2019-03-15

审核: 陆林林 签名: 陆林林 日期: 2019-03-15

签发: 王国忠 签名: 王国忠 日期: 2019-03-15



备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
原 3C 认证情况:			
原 3C 证书编号		2016010304883297	
原报告检测机构		上海电器设备检测所	报告编号 00901-A2016CCC0304-2288255
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			

检验项目汇总表

程序	检 验 项 目	依据标准条款	样品编号	检验结果
I/1	温升试验	8.3.3.3	详见报告 00901-A2016CCC0304-2288255	
2	介电性能试验	8.3.3.4	1# AX-911	P
3	端子的机械和电气性能	GB/T 14048.1 8.2.4	详见报告 00901-A2016CCC0304-2288255	
II/4	正常条件下开关元件的 接通与分断能力	8.3.3.5.3	详见报告 00901-A2016CCC0304-2288255	
5	试后介电性能	8.3.3.5.6b		
III/6	非正常条件下开关元件的 接通与分断能力	8.3.3.5.4	详见报告 00901-A2016CCC0304-2288255	
7	试后介电性能	8.3.3.5.6b		
IV/8	限制短路电流性能	8.3.4	详见报告 00901-A2016CCC0304-2288255	
9	试后介电性能	8.3.4.4b		
V10	外壳防护等级	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 附录 C	详见报告 00901-A2016CCC0304-2288255	
VI/11	测量电气间隙和爬电距离	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 7.1.4	详见报告 00901-A2016CCC0304-2288255	
12	耐湿热性能试验	GB/T 14048.1 附录 K	详见报告 00901-A2016CCC0304-2288255	
13	抗非正常热和火试验	GB/T 14048.1 8.2.1.1	详见报告 00901-A2016CCC0304-2288255	
	以下空白			