

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号: 2023980307001200

浙江正泰物联技术有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰物联技术有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰物联技术有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 具有远程控制功能的小型断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: NB/T42149-2018; GB/T 10963.1-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 黄旭斌
电话: 1592565****
电子邮箱: ybhxb@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-10-11
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2023980307001200

产品系列、型号、规格:

NB2-80ZTB; U_i : 690V; U_{imp} : 6kV (3P+N), 4kV (1P+N); U_e : AC230V (1P+N),
AC400V (3P+N); I_n : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; 瞬时脱扣类型: C型; $I_{cs}=I_{cn}$: 6kA; 极数: 1P+N (1个保护极, N极可
开闭), 3P+N (3个保护极, N极可开闭); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制信号: 通讯接口 (RS485控制)

联系人: 黄旭斌
电话: 1592565****
电子邮箱: ybhxb@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-10-11
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。