

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107390551

发证日期: 2023 年 06 月 13 日

有效期至: 2031 年 11 月 02 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	欣灵电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 NXCQ-225/□/□□; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Us: AC36V、AC220V、AC380V; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; Ith=275A; AC-3: Ue: AC380V; Ie: NXCQ-225/□/120A□: 120A; NXCQ-225/□/160A□: 160A; NXCQ-225/□/185A□: 185A; NXCQ-225/□/225A□: 225A; 辅助触头: 2NO2NC(NXCQ-225/2/□□), 1NO1NC(NXCQ-225/□□) AC-15 Ue/Ie: AC380V/1.5A; DC-13 Ue/Ie: DC250V/0.15A; Ui: 400V; Ith: 5A; Uimp: 2.5kV; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107390551

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N XC Q - 225 / □ / □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 昆仑交流接触器系列产品
- (3) 应急启动
- (4) 壳架电流等级
- (5) 启动方式: 省缺: 表示单台直启; 2: 星三角启动
- (6) 额定电流: 用 380V/400V, AC-3 时的额定电流值表示
- (7) Y: 带钥匙手柄, 省缺表示常规手柄



中国质量认证中心