



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305740185

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NXZMN-63F、Q；NXZMNP-63F、Q；NXZMNF-63F、Q；NXZM-63F、Q；NXZMP-63F、Q；NXZMF-63F、Q；NXZMN-100F、Q；NXZMNP-100F、Q；NXZMNF-100F、Q；NXZM-100F、Q；NXZMP-100F、Q；NXZMF-100F、Q；NXZMN-125F、Q；NXZMNP-125F、Q；NXZMNF-125F、Q；NXZM-125F、Q；NXZMP-125F、Q；NXZMF-125F、Q；Ui：800V(主回路)、415V(控制回路)；Uimp：8kV(主回路)、2.5kV(控制回路)；Ue：AC230V/240V/400V/415V；Ie：10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A(NXZM□□-63F、Q)，10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A(NXZM□□-100F、Q)，10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125(NXZM□□125F、Q)；使用类别：AC-33iB(10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A)，AC-33B(10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A)；Ic(峰值)：F型：52.5kA；Q型：75.6kA；Icn：F型：25kA；Q型：36kA；电器级别：CB级；转换方式：ATSE；极数：3P、4P；IP30(除接线端子外)；50Hz/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年12月20日 有效期至：2029年12月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

