

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010302037082

发证日期: 2020年05月18日

有效期至: 2031年10月19日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 NH45-16、NH45-20、NH45-25、NH45-32、NH45-40、NH45-63、NH45-80、NH45-100、 NH45-125; Ue: AC415V/690V; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A、 125A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 125A; Icw: 5kA/1s; Icm(峰值): 7.65kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、4P.型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2018010302037082

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

N H 45 - □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 16、20、25、32、40、63、80、100、125
- (5) 极数: 3 表示 3 极; 4 表示 4 极
- (6) W: 表示柜外操作; 无代号, 表示柜内操作

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心