



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0307-2248577


(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CB-125G

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: CB-125G 商 标: CHINT 样品数量: 25 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-06-23 完成日期: 2016-06-24	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
试验结论: 依据 GB14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CB-125G Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC220/230/240V(1P), AC380/400/415V(2P, 3P, 4P); In: 63A, 80A, 100A, 125A; Ics=7.5kA, Icu=10kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 使用类别: A; 适用隔离; 1P, 2P, 3P, 4P	
主检: 邵吉福 日期: 2016.6.24	
审核: 程彦敏 日期: 2016.6.24	
签发: 魏永媛 日期: 2016.6.24	
备注: 无	