



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305670199

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NZ5-3200HP;Ui:1000V;Ue: AC400V/AC415V 50/60Hz; Uimp(kV):12kV; Uimp(kV):6kV (控制器);ith: 3200A;Ie: 100A,250A,400A,500A,630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A;AC-33A; Icm(kA): 145kA; Icw(kA):50kA/1s;转换方式: :ATSE,MTSE;电器级别:PC 级;极数: 3P,4P,4N(中性线重叠); 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 02 日 有效期至: 2029 年 08 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305670199

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

N Z 5 - □ HP / □ □ / □ / □ □

额定电流代号：

01-100A、02-250A、04-400A、05-500A、06-630A、08-800A、10-1000A、
12-1250A、16-1600A、20-2000A、25-2500A、32-3200A

转换类型：O 开路转换，D 程控转换，C 同期转换

控制器代号：E：智能型

触头位置：2：两段式，3：三段式

极数代号：3：三极，4：四极，4N：中性线重叠

派生代号：HP：具备旁路隔离功能的自动转换开关

壳架电流代号：3200

设计序号

产品代号

企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司