

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336075

发证日期: 2022年03月24日

有效期至: 2032年03月23日

委托人名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称 及生产地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 NC5-40044、NC5-40044N、NC5P-40044、NC5P-40044N、NC5G-40044、NC5G-40044N、 NC5J-40044、NC5J-40044N、NC5NE-40044、NC5NE-40044N; 详见参数附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336075

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC5-40044、NC5-40044N、NC5P-40044、NC5P-40044N、NC5G-40044、NC5G-40044N、
NC5J-40044、NC5J-40044N、NC5NE-40044、NC5NE-40044N;

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ith:500A;

Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/500A;AC380V/400V/500A;AC660V/690V /500A ;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/400A;AC380V/400V/400A;AC660V/690V /303A ;

AC-3e:Ue/Ie:AC220V/230V/400A;AC380V/400V/400A;AC660V/690V /303A ;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/138A;AC380V/400V/138A;AC660V/690V /135A ;

使用类别:AC-1,AC-3,AC-3e,AC-4;

Us:AC:110V、120V、127V、220V、230V、240V、380V、400V、415V;AC/DC:110V~127V、
220V~240V、

380V~415V;

极数:3P;

配用的辅助触头: F4-22 (2NO2NC)

Uimp:6kV;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A



中国质量认证中心