

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002160

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：	NM 1LE-125S, NM 1LE-125H；参数及型号解释详见附件
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-09-21
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002160

产品系列、型号、规格(附件):

NMILE-125S, NMILE-125H,
Uimp 8kV, Ue 800V, Ue AC220V, AC230V, AC240V (1P+N, 2P), AC380V, AC400V, AC415V (3P, 3
P+N, 4P),
In 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 65A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 120A, 125A;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式,
Ics S 型 17.5kA, H 型 25kA, Icu S 型 35kA, H 型 50kA, 脱扣曲线 10A, 10, 20,
IΔn 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000mA (三相可调, 单相, 非延时型),
50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000mA (三相可调, 单相, 延时型),
额定剩余动作类型: AC 型: 漏电脱扣器类型: 电子式,
IΔm S 型 9kA, H 型 12.5kA, 选择型类别: A 类,
极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通), 2P, 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P (3 个保护极, N 极可
开闭), 4P;
适用于隔离用 (1P+N, 2P+N 除外); 50Hz/60Hz; 具有剩余电流可开关功能;
配用的辅助触点: 型号: AX;
INCINO, 2NC2NO, Ith: 5A;
AC-15 Ue Ie AC380V/400V/415V 0.26A, DC-13 Ue Ie DC110V, DC220V 250V 0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
火灾报警用;
型号:
UVT Ue AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V;
电话故障报警;
型号:
MD, Us AC220V, AC230V, AC240V, DC110V, DC220V, DC250V, AC380V, AC400V, AC415V

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-09-21
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002160

产品系列、型号、规格(附件):

型号的组成:

SMI

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	附件代号		备注
	电磁式脱扣器	热磁式脱扣器	
无附件	200	300	见注6)
报警触点	208	308	见表1)
分励脱扣器	210	310	见注1)
辅助触点	220	320	
辅助触点 报警触点	228	328	
欠压脱扣器	230	330	
分励脱扣器 辅助触点	240	340	


注:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-09-21
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307002160

产品系列、型号、规格(附件):

二相线路断路器	260	360
三相线路断路器	270	370
二相线路断路器	268	368

注: 260/270 表示额定电流和额定短路分断能力; 360/370 表示额定电流和额定短路分断能力; 268/368 表示额定电流和额定短路分断能力。

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-09-21
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。