



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651306

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器

NJR2-200D, NJR2-220D, NJR2-250D, NJR2-280D, NJR2-315D,
TR120-200D, TR120-220D, TR120-250D, TR120-280D, TR120-315D 参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月02日 有效期至：2029年07月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651306

证书附页：第 1 页 共 1 页

NJR2-200D,NJR2-220D,NJR2-250D,NJR2-280D,NJR2-315D,
TR120-200D,TR120-220D,TR120-250D,TR120-280D,TR120-315D Ui:AC660V;
Ue:AC380V; I_{th}:NJR2-200D,TR120-200D:375A; NJR2-220D,TR120-220D:404A;
NJR2-250D,TR120-250D:459A; NJR2-280D,TR120-280D:514A;
NJR2-315D,TR120-315D:579A; I_e:NJR2-200D,TR120-200D:375A;
NJR2-220D,TR120-220D:404A; NJR2-250D,TR120-250D:459A;
NJR2-280D,TR120-280D:514A; NJR2-315D,TR120-315D:579A;
Pe:200kW(NJR2-200D/TR120-200D),220kW(NJR2-220D/TR120-220D),
250kW(NJR2-250D/TR120-250D),280kW(NJR2-280D/
TR120-280D),
315kW(NJR2-315D/TR120-315D); 使用类别:AC-53b; 极数:3P; 外壳防护等级
(IP):IP20;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司