



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304714570

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

直流接触器

NCZ2-100、NCZ2-100P; Uimp: 2.5kV; Ui: 1000V; Ith: 100A; Ue: DC450V,
Ie: 100A; 使用类别: DC-1; Us: DC12V, DC24V, DC48V; 极数: 1P; 型号解释
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年10月29日 有效期至: 2029年10月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304714570

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

N CZ 2 - □ □ / □ □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1)企业代号

(2)直流接触器

(3)设计序号

(4)额定电流:

100: 100A

(5)触点回路极性:

P: 有极性 缺省: 无极性

(6)触点形式:

D: 主触头常开(螺钉型) E: 主触头常开(螺柱型)

(7)辅助触头:

10: 1NO 01: 1NC

(8)线圈额定电压:

12VDC; 24VDC; 48VDC

(9)线圈引出线长度:

用 L 加数值代替 如: L39 代表 39cm.....

(10)控制电路和辅助电路引出线类型:

缺省: 不带接线头端子, M: 接线头端子

(11)安装方式:

缺省: 平置安装 H: 横向安装

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司