



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305666945

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NH42B□-200/4SZ□、NH42B□-250/4SZ□; Uimp: 12kV(主体); Uimp: 2.5kV(控制回路); Ui: 1000V; Ith: 250A; Ue: AC400V; Ie: 200A、250A; 使用类别: AC-33iB; Icw: 10kA/30ms; Icm(峰值): 10kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305666945

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

- | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|----------|
| <u>N</u> | <u>H</u> | <u>42</u> | <u>B</u> | <u>F</u> | - | <u>□</u> | / | <u>4</u> | <u>SZ</u> | <u>□</u> |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | | (7) | (8) | (9) |
- (1) 企业代号
(2) 开关
(3) 设计序号
(4) 表示第二代
(5) “F” 表示青峰系列代号,无表示常规产品
(6) 额定工作电流(A)200、250
(7) 极数:4-四极
(8) 双电源自动转换
(9) J: 表示指示灯外接, 无字符, 表示指示灯内接

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司