



产品认证证书

证书编号: CQC12002082425

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

继电器

JQX-13F 系列 触点负载: 10A 250VAC/30VDC (2Z), 20A 250VAC/30VDC (1H、1Z、1D); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 0.9W; 6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC 1.8VA; 电气寿命: 20000 周期; 机械寿命: 50000 周期; 环境温度: -25℃~55℃; RTI

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 02 月 27 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012 年 11 月 12 日

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0185481



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC12002082425

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd.
No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd.
No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd. (V014025)
No.2, Changjiang Road, CHINT Intelligent Electric Appliance Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Relay(Miniature electromagnetic relay)

JQX-13F 系列 触点负载: 10A 250VAC/30VDC (2Z), 20A 250VAC/30VDC (1H、1Z、1D); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 0.9W; 6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC 1.8VA; 电气寿命: 20000 周期; 机械寿命: 50000 周期; 环境温度: -25℃~55℃; RT I

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T21711.1-2008

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462155-2010 .

Valid from: Feb.27,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Nov.12,2012

President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0185481



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC12002082425

第 1 页 共 1 页

纸 号: 185481

型号命名规则:

JQX-13F □A / 1Z

触点规格: 无-2组额定电流10A转换触点; A/1Z-1组额定电流20A转换触点; A/1H-1组额定电流20A常开触点; A/1D-1组额定电流20A常闭触点

功能代号: 无-普通型; (D)-带状态指示灯; (B)带状态指示灯及浪涌抑制(DC)

基本型号: JQX-13F

线圈电压 (Coil voltage)

AC: (6~380)V; DC: (5~220)V

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>